

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«14» июля 2025 г., 24250061000218590628
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» августа 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2507/237-24/177-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Красноярск, ул. Лесная, 2А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «14» июля 2025 г., № 2507/237-24/177-ВО/П, учетный номер проверки 24250061000218590628.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Майер Александр Игоревич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Ключев Евгений Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Красноярск, ул Толстого, Дом 69

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 2463034593, адрес регистрации юридического лица: 660028, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 69

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» июля 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «28» июля 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.
2. На объекте защиты не исполнены требования п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в отсутствия на путях эвакуации аварийного освещения, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить пожарную безопасность объекта защиты путем выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одним из следующих условий, установленных частью 1 статьи 6 указанного Федерального закона: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения. При разработке специальных технических условий, стандартов организаций, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты представить разработанную (либо измененную) проектную документацию (в случае если законодательно предусматривается ее разработка), содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными документами. При проведении расчетов по оценке пожарного риска, иных расчетов и (или) испытаний, исследований, предоставить результаты таких расчетов, испытаний, исследований, а также декларацию пожарной безопасности.
3. На фасаде здания отсутствует информация о направлении движения к источникам противопожарного водоснабжения. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить наличие на фасаде здания информации о направлении движения к источникам противопожарного водоснабжения (обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их

месторасположения).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

4. В подсобном помещении учительской на 3 этаже здания, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать светильник в подсобном помещении учительской на 3 этаже здания колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

5. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая предел огнестойкости люка, ведущего на кровлю. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнений проемов в них.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на объекте защиты документации, подтверждающей предел огнестойкости люка, ведущего на кровлю

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

6. На двери электрощитовой в подвальном этаже здания с наружной стороны отсутствует информация о категории по пожаровзрывоопасности и пожароопасности, а также о классе зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на двери электрощитовой в подвальном этаже здания с наружной стороны информации о категории по пожаровзрывоопасности и пожароопасности, а также о классе зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

7. Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов и отложений. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Определить порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов и отложений

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.
8. Не проведены работы по очистке системы вентиляции от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год). Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Организовать проведение работ по очистке системы вентиляции от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.
9. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 2 этажа. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить на объекте защиты наличие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 2 этажа
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.
10. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 3 этажа. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить на объекте защиты наличие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 3 этажа
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.
11. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 4 этажа. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
 01.05.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить на объекте защиты наличие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов (линолеум) для полов путей эвакуации 4 этажа
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

12. Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

13. Не разработана и не утверждена программа вводного, первичного и повторного противопожарных инструктажей (п. 9 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 25. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'О пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать и утвердить программный вводного, первичного и повторного противопожарных инструктажей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

14. С работниками не проведен вводный противопожарный инструктаж (п. 13 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 25. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'О пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

15. С работниками не проведен первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте (п. 14 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 25. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'О пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

16. С работниками не проведен повторный противопожарный инструктаж с периодичностью не реже 1 раза в год (п. 16 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: г. Красноярск, ул. Толстого, 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 25. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'О пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Срок устранения нарушения:

01.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение повторного противопожарного инструктажа с периодичностью не реже 1 раза в год с работниками


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Клюев Евгений Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Клюев Евгений Дмитриевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83912264317, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципального контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

